LabStar
Laboratorium chemiczne

LabStar Mateusz Olejnik
Os. Zachód A8/U13; 73-110 Stargard
Tel: 720 836 890 ; 720 839 767
NIP: 8542284713
email:labstar@labstaronline.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 628 / 17

ZLECENIODAWCA Adres (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość)	Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. I Brygady Legionów 18 A 72-100 Goleniów		
Identyfikacja miejsca pobrania	Danowo - Partner		
Rodzaj próbki	Woda do spożycia	Stan dostarczonej próbki	Bez zastrzeżeń
Numer próbki	628/17	Nr protokołu pobrania	brak
Numer próbki klienta	DA-PAR		
Data pobrania	12.10.2017	Data /godz. przyjęcia próbki	12.10.2017 godz. 11.00
Data rozpoczęcia badania	12.10.2017	Data zakończenia badania	13.10.2017
Próbki pobrano zgodnie z normą	PN-EN ISO 19458:2007	Próbka pobrana i dostarczona przez	Zleceniodawca

WYNIKI BADANIA

Lp.	Badany parametr	Metoda badawcza	Status	Jednostka	Wynik badania	Wymagania *
1.	Bakterie gr. Coli	PN-EN ISO 9308-2:2014-06	N	NPL/100 ml	0	0

„A"-metoda objęta zakresem akredytacji PCA ; „N"-metoda nie objęta zakresem akredytacji PCA.

*- Wymagania z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia Dz.U. poz. 1989 z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi.

Data sporządzenia sprawozdania: 13.10.2017	Imię i nazwisko oraz podpis osoby autoryzującej i zatwierdzającej sprawozdanie z badań: Kierownik ds. Jakości / Joanna Olejnik LabStar Joanna Olejnik

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie i transport próbek dostarczonych przez Klienta.
Sprawozdanie zawiera 1 ponumerowaną stronę.

.....KONIEC SPRAWOZDANIA.....

LabStar
Laboratorium chemiczne

LabStar Mateusz Olejnik
Os. Zachód A8/U13; 73-110 Stargard
Tel: 720 836 890 ; 720 839 767
NIP: 8542284713
email:labstar@labstaronline.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 630 / 17

ZLECENIODAWCA Adres (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość)	Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. I Brygady Legionów 18 A 72-100 Goleniów		
Identyfikacja miejsca pobrania	Danowo 16 L		
Rodzaj próbki	Woda do spożycia	Stan dostarczonej próbki	Bez zastrzeżeń
Numer próbki	630/17	Nr protokołu pobrania	brak
Numer próbki klienta	DA 16L		
Data pobrania	12.10.2017	Data /godz. przyjęcia próbki	12.10.2017 godz. 11.00
Data rozpoczęcia badania	12.10.2017	Data zakończenia badania	13.10.2017
Próbki pobrano zgodnie z normą	PN-EN ISO 19458:2007	Próbka pobrana i dostarczona przez	Zleceniodawca

WYNIKI BADANIA

Lp.	Badany parametr	Metoda badawcza	Status	Jednostka	Wynik badania	Wymagania *
1.	Bakterie gr. Coli	PN-EN ISO 9308-2:2014-06	N	NPL/100 ml	0	0

„A"-metoda objęta zakresem akredytacji PCA ; „N"-metoda nie objęta zakresem akredytacji PCA.

*- Wymagania z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia Dz.U. poz. 1989 z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi.

Data sporządzenia sprawozdania: 13.10.2017	Imię i nazwisko oraz podpis osoby autoryzującej i zatwierdzającej sprawozdanie z badań: Kierownik ds. Jakości / Joanna Olejnik LabStar Joanna Olejnik

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie i transport próbek dostarczonych przez Klienta.
Sprawozdanie zawiera 1 ponumerowaną stronę.

.....KONIEC SPRAWOZDANIA.....

LabStar Mateusz Olejnik
Os. Zachód A8/u/13, 73-110 Stargard
NIP 854-228-47-13, Reg. 363791144

LabStar
Laboratorium chemiczne

LabStar Mateusz Olejnik
Os. Zachód A8/U13; 73-110 Stargard
Tel: 720 836 890 ; 720 839 767
NIP: 8542284713
email:labstar@labstaronline.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 631 / 17

ZLECENIODAWCA Adres (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość)	Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. I Brygady Legionów 18 A 72-100 Goleniów		
Identyfikacja miejsca pobrania	Danowo 2F		
Rodzaj próbki	Woda do spożycia	Stan dostarczonej próbki	Bez zastrzeżeń
Numer próbki	631/17	Nr protokołu pobrania	brak
Numer próbki klienta	DA 2F		
Data pobrania	12.10.2017	Data /godz. przyjęcia próbki	12.10.2017 godz. 11.00
Data rozpoczęcia badania	12.10.2017	Data zakończenia badania	13.10.2017
Próbki pobrano zgodnie z normą	PN-EN ISO 19458:2007	Próbka pobrana i dostarczona przez	Zleceniodawca

WYNIKI BADANIA

Lp.	Badany parametr	Metoda badawcza	Status	Jednostka	Wynik badania	Wymagania *
1.	Bakterie gr. Coli	PN-EN ISO 9308-2:2014-06	N	NPL/100 ml	0	0

„A"-metoda objęta zakresem akredytacji PCA ; „N"-metoda nie objęta zakresem akredytacji PCA.

*- Wymagania z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia Dz.U. poz. 1989 z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi.

Data sporządzenia sprawozdania: 13.10.2017	Imię i nazwisko oraz podpis osoby autoryzującej i zatwierdzającej sprawozdanie z badań: Kierownik ds. Jakości / Joanna Olejnik LabStar Joanna Olejnik

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie i transport próbek dostarczonych przez Klienta.
Sprawozdanie zawiera 1 ponumerowaną stronę.

.....KONIEC SPRAWOZDANIA.....

LabStar Mateusz Olejnik
Os. Zachód A8/u/13, 73-110 Stargard
NIP 854-228-47-13, Reg. 363791144

LabStar
Laboratorium chemiczne

LabStar Mateusz Olejnik
Os. Zachód A8/U13; 73-110 Stargard
Tel: 720 836 890 ; 720 839 767
NIP: 8542284713
email:labstar@labstaronline.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 632 / 17

ZLECENIODAWCA Adres (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość)	Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. I Brygady Legionów 18 A 72-100 Goleniów		
Identyfikacja miejsca pobrania	Danowo sklep.		
Rodzaj próbki	Woda do spożycia	Stan dostarczonej próbki	Bez zastrzeżeń
Numer próbki	632/17	Nr protokołu pobrania	brak
Numer próbki klienta	DA 5K		
Data pobrania	12.10.2017	Data /godz. przyjęcia próbki	12.10.2017 godz. 11.00
Data rozpoczęcia badania	12.10.2017	Data zakończenia badania	13.10.2017
Próbki pobrano zgodnie z normą	PN-EN ISO 19458:2007	Próbka pobrana i dostarczona przez	Zleceniodawca

WYNIKI BADANIA

Lp.	Badany parametr	Metoda badawcza	Status	Jednostka	Wynik badania	Wymagania *
1.	Bakterie gr. Coli	PN-EN ISO 9308-2:2014-06	N	NPL/100 ml	0	0

„A"-metoda objęta zakresem akredytacji PCA ; „N"-metoda nie objęta zakresem akredytacji PCA.

*- Wymagania z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia Dz.U. poz. 1989 z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi.

Data sporządzenia sprawozdania: 13.10.2017	Imię i nazwisko oraz podpis osoby autoryzującej i zatwierdzającej sprawozdanie z badań: Kierownik ds. Jakości / Joanna Olejnik LabStar Joanna Olejnik

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie i transport próbek dostarczonych przez Klienta.
Sprawozdanie zawiera 1 ponumerowaną stronę.

.....KONIEC SPRAWOZDANIA.....

LabStar Mateusz Olejnik
Os. Zachód A8/u/13, 73-110 Stargard
NIP 854-228-47-13, Reg. 363791144

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.
ul. 3 maja 14/2; 72-200 Nowogard; Tel./fax 91-39-20-711

Laboratorium Badawcze
ul. Boh. Warszawy 34; 72-200 Nowogard
tel. 91-39-27-475 e-mail: laboratorium@puwis.pl

AB 828

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr LB/W/3269/2017

NAZWA ZLECENIODAWCY	PODSTAWA REALIZACJI
GOLENIOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. I Brygady Legionów 18A 72-100 Goleniów	LBz-581/17

OPIS/ IDENTYFIKACJA PRÓBKI

Nr próbki z rejestru	Miejsce/ szczegółowy punkt pobrania próbki	Obiekt badań
W 3269-10/17	Stacja uzdatniania wody w miejscowości Danowo	próbka wody uzdatnionej

DANE ZWIĄZANE Z POBRANIEM PRÓBKI

Data pobrania/ dostarczenia próbki	Data rejestracji próbki w laboratorium	Nr protokołu pobrania próbki	Pobranie próbki/ metodyka pobrania próbki
11.10.2017	11.10.2017	-	- [ ] pracownik laboratorium [x] zleceniodawca
Data rozpoczęcia badania	11.10.2017	Data zakończenia badania	12.10.2017

Uwagi:

Stan próbki w chwili przyjęcia do laboratorium:
- prawidłowy

Próbka wody dostarczona przez zleceniodawcę w pojemniku klienta.

Data utworzenia sprawozdania: 13.10.2017

Sprawozdanie zatwierdził:

Specjalista ds. Mikrobiologii
Kierownik ds. Jakości
Nieradka
mgr Iwona Nieradka

……
podpis

UWAGI:
Wyniki badań i pomiarów zestawione w sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanej próbki
Sprawozdanie z badania bez pisemnej zgody laboratorium nie powinno być powielane inaczej niż w całości
Metody oznaczone (A) objęte akredytacją nr AB 828; certyfikat akredytacji wydany przez PCA, dostępny w siedzibie laboratorium lub na stronie www.pca.gov.pl.

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.
ul. 3 maja 14/2; 72-200 Nowogard; Tel./fax 91-39-20-711

Laboratorium Badawcze
ul. Boh. Warszawy 34; 72-200 Nowogard
tel. 91-39-27-475 e-mail: laboratorium@puwis.pl

AB 828

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr LB/W/3269/2017

Nr próbki z rejestru	**W 3269-10/17**

WYNIKI BADAŃ

Nazwa oznaczenia	Metoda badań		Wynik ± niepewność (y ±U)	Jednostka	Wartość dopuszczalna**
Obecność i liczba bakterii grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014	A	0	jtk/100 ml	0

** Wartość dopuszczalna określona wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 27.11. 2015 r. poz. 1989).

Wyniki autoryzował:

Specjalista ds. Mikrobiologii
Kierownik ds. Jakości
Nieradka
mgr Iwona Nieradka

- koniec sprawozdania-

UWAGI:
Wyniki badań i pomiarów zestawione w sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanej próbki
Sprawozdanie z badania bez pisemnej zgody laboratorium nie powinno być powielane inaczej niż w całości
Metody oznaczone (A) objęte akredytacją nr AB 828; certyfikat akredytacji wydany przez PCA, dostępny w siedzibie laboratorium lub na stronie www.pca.gov.pl.