SUW Niewiadowo			
Miejscowość	**jednostka miary**	**wymagania***	**wynik**
pH		**6,5-9,5**	7,90
mętność	NTU	**akceptowalny przez Klientów**	0,48
jon amonowy	mg/l	**0,50**	<0,04
barwa	mg/l	**akceptowalny przez Klienta**	5,0
zapach	brak	**akceptowalny przez Klienta**	akceptowalny
smak	brak	**akceptowalny przez Klienta**	akceptowalny
przewodność właściwa	µS/cm	**2500**	481
magnez	mg/l	**7-125**	8,86
potas	mg/l	**brak**	1,31
sód	mg/l	**200**	7,01
wapń	mg/l	**brak**	80,10
fluorki	mg/l	**1,50**	0,15
wodorowęglany	mg/l	**brak**	200
chlorki	mg/l	**250**	21
siarczany	mg/l	**250**	43
mangan	µg/l	**50**	34
żelazo	µg/l	**200**	48
twardość ogólna	mg/l	**60-500**	238
Escherichia coli	NPL/100 ml	**0**	0
Enterokoki jelitowe	NPL/100 ml	**0**	0
bakterie grupy coli	NPL/100 ml	**0**	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	jkt/1ml	**100**	0

*- Wymagania z Rozporządznia Ministra Zdrowia Dz. U. poz. 748 z dnia 22.05.2026r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi
1) zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzonej do sieci wodociągowej; 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta
Data aktualizacji: 17.11.2026